



Oggetto: L. R. 65/2014 - DPGR 25/10/11, n. 53/R – L. R. 41/2018.
Comune di Pontassieve.
Deposito n. 3499 del 04/12/18.
Piano Attuativo e contestuale Variante al Regolamento Urbanistico
Località Sieci - Via G. Galilei
Pratica sottoposta a controllo obbligatorio.
Comunicazione dell'esito del controllo delle indagini geologiche sismiche ed idrauliche.

Al Comune di Pontassieve

Alla Città Metropolitana di Firenze

Con ns. nota n. 557320 del 07/12/2018 il deposito in oggetto è stato sottoposto a controllo obbligatorio. Nell'ambito dello stesso è emersa la necessità di integrazioni, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.G.R. 53/R/2011 (ns. nota n. 53127 del 04/02/2019). A seguito delle richieste suddette, il Comune ha inoltrato gli elaborati integrativi (ns. prot. 135481 del 26/03/2019)

In seguito all'esame della documentazione presentata si comunica l'esito positivo del controllo delle indagini geologico tecniche in oggetto.

Considerando l'alto contrasto di impedenza sismica in sottosuolo emerso dalle indagini si consiglia vivamente in fase di progettazione definitiva uno studio di Risposta Sismica Locale per la definizione dell'azione sismica, da confrontare con le categorie di sottosuolo emerse dall'indagine e assumendo il dato più cautelativo fra i due metodi.

Il Dirigente
Ing. Leandro Radicchi

Referente istruttoria: Geol. Andrea Banchelli
Referente studi Idraulici: in g. Francesco Baroni
Responsabile P. O.: Ing. Lorenzo Conti